



COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA

Medaglia di Bronzo al Merito Civile
PROVINCIA DI CASERTA

81044 – Via San Nicola snc
0823/92.32.21
0823/92.30.94
Cod. fisc.: 83000540613
C.C. postale: 12032819

Prot. n. 4541 del 14/10/2014

Al Cons. David Lucio Simone
PEC: davidsimone@postecert.it

Oggetto: Risposta all'interrogazione consiliare a risposta scritta avente ad oggetto "Mancata erogazione acqua frazione Piantoli"

In risposta all'interrogazione emarginata in oggetto, in via preliminare si precisa che la rete idrica della frazione Piantoli non è interessata da continui disservizi nell'erogazione dell'acqua anche se può capitare qualche guasto. Inoltre si comunica che la frazione interessata è stata raggiunta da una nuova rete idrica nel cui progetto non erano previsti allacci alle utenze già esistenti per cui l'Amministrazione si sta occupando di reperire i fondi necessari per la messa in funzione.

Questo Ente ha ricevuto notizia di un abbassamento della pressione nella condotta, dovuto probabilmente ad un guasto sulla rete in data 06/09/2014 e prontamente sono stati rintracciati gli operatori locali del Consorzio Idrico che si sono attivati, purtroppo senza risultato anche considerato che la stessa condotta attraversa in parte una zona impervia ed in parte dietro i fabbricati della frazione di cui trattasi in cui non venivano segnalate perdite. Il lunedì 08/09/2014 si provvedeva a segnalare anche via fax il problema al Consorzio. Nella stessa mattinata un cittadino di Piantoli segnalava una probabile perdita di acqua a fianco della propria abitazione per cui si provvedeva ad inviare nuovamente una comunicazione al Consorzio e contemporaneamente si avvisavano telefonicamente gli addetti locali del CITL che verificavano la perdita ed attivavano le loro strutture tecniche.

In data 10/09/2014, considerato che la condotta idrica in argomento è di amianto, per riparare la perdita e recuperare i tubi veniva già rilasciato, a seguito di richiesta, parere igienico sanitario, da parte della ASL competente, alla rimozione del materiale in oggetto per il successivo smaltimento. In data 12/09/2014 veniva riparato il guasto.

In meno di una settimana, quindi, è stato risolto il problema; si precisa ad ogni buon fine che, in situazioni analoghe presso altri Comuni, tutte le operazioni hanno richiesto un tempo ben superiore ad una settimana per la risoluzione del problema.

Conca della Campania, 14/10/2014



Il Sindaco
Alberico Di Salvo