



COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Medaglia di Bronzo al Merito Civile
PROVINCIA DI CASERTA

81044 - via S. Nicola,snc
0823/92.32.21
fax 0823/92.30.94
cod. fisc.: 83000540613
C.C. postale: 12032819

Prot. 4593 del 23/09/15

Al Cons.
David Lucio SIMONE
davidsimone@postecert.it

OGGETTO: Risposta interrogazione consiliare del 15/09/2015 ad oggetto "Mancata erogazione d'acqua nella frazione Cave"

Premesso che il canone per le utenze idriche viene versato al Consorzio Idrico "Terra di Lavoro" che, come ben a conoscenza di tutti, ha la gestione delle reti e delle sorgenti e/o pozzi, il sottoscritto, insieme ai propri collaboratori è sempre attento alle disfunzioni che potrebbero capitare, come in effetti capitano non per negligenza ma per la vetustà delle reti, per l'esattezza a volte il sottoscritto partecipa personalmente alla ricerca del guasto.

Ad evasione dell'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica che il sottoscritto ha avuto notizia della mancanza di acqua sabato 12/09/2015 ed ha provveduto tempestivamente a comunicarla al Consorzio idrico sia telefonicamente che via fax.

Gli operatori del Consorzio sono andati subito a verificare le pompe di Valle Amati (Roccamonfina) e, trovatele ferme per lo sgancio dell'automatico, le hanno riattivate. Si è pensato, così, di aver risolto il problema, ma si constatava da parte dell'amministrazione che in serata l'erogazione di acqua era comunque insufficiente.

Si provvedeva ancor una volta ad avvisare della disfunzione gli operatori del Consorzio, operatori che il lunedì mattina si erano resi conto che, nonostante le pompe funzionassero, l'acqua non arrivava ai serbatoi comunali.

Quindi gli operatori consortili hanno iniziato la ricerca di eventuali perdite percorrendo la condotta idrica che da Valle Amati scende a Conca passando per Marzano Appio e Tora e Piccilli.

Nel pomeriggio dello stesso giorno hanno rintracciato uno scorrere di acqua proveniente da una folta boscaglia e si sono recati insieme al sottoscritto nella località "Vallicella" della fraz. Orchì in quanto avevano avuto da abitanti del posto tale indicazione; ma la ricerca è stata vana, per cui, ormai sera, hanno allertato la loro ditta di manutenzione di armarsi di decespugliatore e motosega per farsi spazio nella boscaglia predetta onde seguire a ritroso l'acqua che usciva.

Nella serata di martedì sono riusciti ad arrivare ove vi era la perdita di acqua.

Il mercoledì hanno iniziato lo scavo per riparare la perdita e dopo aver visionato il diametro del tubo la ditta è andata a recuperare gli appositi giunti per riparare i tubi, ma dallo scavo, che nel frattempo era continuato, emergeva che ad un certo punto (quasi alla fine) il tubo era più piccolo, per cui uno dei giunti non era adatto. Il giovedì mattina, la ditta fornitrice del giunto idoneo ha provveduto alla riparazione per cui già nel pomeriggio l'erogazione idrica ha iniziato a normalizzarsi.

A breve l'Ufficio Tecnico Comunale pubblicherà apposita gara di appalto per lo scavo di un ulteriore pozzo per avere acqua sufficiente a mettere in funzione il nuovo deposito e risolvere così definitivamente le problematiche di approvvigionamento idrico non solo nella frazione Cave, come già fatto per la frazione Piantoli.

Tanto per quanto dovuto, ritenendo di aver soddisfatto l'interrogazione presentata.

Distinti saluti.

Dalla residenza municipale, 23/09/2015



IL SINDACO
Alberto DI SALVO